

青海师范大学公共资源管理中心

对城北、城西校区实验室环境安全整改复查及 暑假前实验室安全工作检查的通报

2021年 第（10）期

在6月21日至23日对城北校区所有实验室和城西校区科技实验楼进行了环境安全现场专项检查，并下发了整改通报。7月9日—12日公共资源管理中心与城西校区综合管理办公室对城北、城西校区所有实验室环境安全整改情况进行了复查，同时对暑假期间实验室安全工作进行了检查。从复查情况看，实验室环境安全管理工作有了显著改善，但还是发现了一些安全隐患和管理上的漏洞，现就本次专项检查工作通报如下：

1.生科院危险废物储存间（城北校区综合实验楼，房号：204）仍然存在未知废液。

2.生科院藏药研究室（城西校区科技楼，房号：611）实验室内储藏间物品堆放杂乱拥挤，并私自存放2大桶无水乙醇（50升/桶）及纸箱等易燃物，存在严重安全隐患，检查组现场对学院实验中心管理人员提出了整改要求。

3.人文地理研究室（房号：310）物品摆放杂乱、内存放电开水壶、茶水杯、饮料瓶、食品袋等。

4.我中心已于7月5日下发了“关于本期末对全校实验室、教室、场馆报告厅进行安全检查的通知”（青师公管中心字〔2021〕11号），但是，检查组于12日下午在城西校

区科技楼检查时，化学化工学院、地理科学学院、物电学院均无学院主管领导和实验室管理人员在场接受检查。在此，要求上述学院于7月20日前完成各自放假前的实验室环境安全自查和整改工作，并将整改结果和暑期实验室使用备案表一并报送公共资源管理中心和城西校区综合管理办公室。

此次复查总体上看，城北校区实验室整改效果明显，但是，仍然反映出一些学院班子对实验室安全工作不够重视，管理工作不到位，存在严重的隐患，希望各学院对实验室安全工作予以高度重视，把安全工作放在所有工作的首位，切实消除实验室安全管理工作中的各类隐患。

公共资源管理中心

2021年7月15日

